





SECTION A-A
SCALE 1 : 1




משתנה לפי דרישת לקוח A,B


$$B=15+D$$

$$E=88+D$$

$$E=74+C$$




סלוט נסתר



SECTION A-A
SCALE 1 : 2

סלוט נסתר 2 חריצים



SECTION A-A
SCALE 1 : 2



ACP
אביזרי מיזוג אוויר

SLOT-H

20mm-25mm-30mm


				SIZE-1M	SLOT 30 mm
FPM 4m	FPM 2.5m	רמת רעש dB	מפל לחץ $\Delta T(pa)$	FPM	CFM
75.2	82.8	10.0	3.3	279.3	100.0
116.6	128.9	10.5	7.8	419.2	150.0
159.0	173.1	11.0	14.1	559.1	200.0
198.0	215.8	12.5	22.2	699.1	250.0
245.5	215.8	15.0	32.1	838.9	300.0

				SIZE-1M	SLOT 25 mm
FPM 4m	FPM 2.5m	רמת רעש dB	מפל לחץ $\Delta T(pa)$	FPM	CFM
82.3	90.5	<10	4.9	294.1	100.0
126.8	136.5	<10	11.4	441.3	150.0
167.6	182.5	10.0	20.6	588.4	200.0
219.8	236.5	19.0	32.3	735.6	250.0
265.7	287.7	25.0	46.6	882.7	300.0


				SIZE-1M	SLOT 20 mm
FPM 4m	FPM 2.5m	רמת רעש dB	מפל לחץ $\Delta T(pa)$	FPM	CFM
92.1	101.0	<10	6.9	396.0	100.0
134.6	147.6	<10	16.0	594.1	150.0
190.0	208.5	14.0	28.7	792.3	200.0
242.9	265.7	21.0	45.0	990.4	250.0
290.8	317.2	28.0	65.0	1188.3	300.0

*גובה המפזר מהתקרה 15 ס"מ


*נתונים מתייחסים לחלל חדר בגודל 4 מטר- 6 מטר בגובה 280



*הדמיית פיזור אויר קירי זריקה ישרה (30mm), בחלל בטמפרטורה אחידה, כניסה של 150 CFM.



*הדמיית פיזור אויר תקרתי זריקה ישרה (30mm), בחלל בטמפרטורה אחידה, כניסה של 150 CFM.



*הדמיית פיזור אויר תקרתי, זריקה בזווית בחלל בטמפרטורה אחידה.

